



MAPPA CHIAVE

#### LEGENDA

- LESIONI REVERSIBILI 3 kW/m<sup>2</sup> (155.4 m)
- LESIONI IRREVERSIBILI 5 kW/m<sup>2</sup> (142.7 m)
- INIZIO LETALETTÀ 7 kW/m<sup>2</sup> (138.3 m)
- ELEVATA LETALETTÀ 12.5 kW/m<sup>2</sup> (132.1 m)
- EFFETTI DOMINO 37.5 kW/m<sup>2</sup> (128.1 m)
-  LUNGHEZZA FIAMMA (128.3 m)
-  PERIMETRO DELLO STABILIMENTO SOLVAY
-  PERIMETRO DELLO STABILIMENTO INEOS



#### MISURE DI AUTOPROTEZIONE E NORME DI COMPORTAMENTO

Tutte le persone che si trovano all'interno del perimetro dello Stabilimento mettono in atto le norme previste nel PIANO DI RMERGENZA INTERNO.

Tutte le persone che per qualche ragione si trovano nelle immediate vicinanze del perimetro dello stabilimento ed in particolare nelle zone a rischio delimitate dalle curve "lesioni Irreversibili 5Kw/mq qualora

- Sentano segnalazione acustica, con sirena dell'impianto, avente tono con ampiezza continua con variazione di frequenza da 500Hz a 1200 Hz-durata 4,5 sec e intervalli di 05 sec, poi ripetuto fino ad annullamento da parte dell'operatore
 
- Segnaletica lampeggiante di colore rosso visibile all'esterno dell'impianto Devono:
  - 1) Innanzitutto mantenere la calma
  - 2) Allontanarsi dal perimetro dello stabilimento dirigendosi verso via del Porto
  - 3) Se non fosse possibile allontanarsi trovare riparo da possibili radiazioni termiche
  - 4) Non intralciare l'intervento dei soccorsi spostandosi a piedi e non in auto.

Inoltre in via generale per tutti coloro che sono fuori dalle aree a rischio è buona norma :

- 5) Non usare telefoni per non intralciare e linee telefoniche per le comunicazioni di emergenza
- 6) Seguire l'evolversi dell'evento tramite il sito web del centro intercomunale, radio e Tv, social media ( qualora l'emergenza abbia una lunga durata).