



MAPPA CHIAVE

LEGENDA	
—	LESIONI REVERSIBILI 3 kW/m ² (155.4 m)
—	LESIONI IRREVERSIBILI 5 kW/m ² (142.7 m)
—	INIZIO LETALE 7 kW/m ² (138.3 m)
—	ELEVATA LETALE 12.5 kW/m ² (132.1 m)
—	EFFETTI DOMINO 37.5 kW/m ² (128.1 m)
—	LUNGHEZZA FIAMMA (128.3 m)
—	PERIMETRO DELLO STABILIMENTO SOLVAY
—	PERIMETRO DELLO STABILIMENTO INEOS

TOP EVENT NO. 8 - 4" - JET FIRE - CONDIZIONI METEO 2F/5D						
REV	DATA	PRIMA EMISSIONE	CSE	MGA	GMU	APPROVATO DA
0	Maggio 2021					

PROGETTO	TITOLO
P0023729	Rapporto di Sicurezza 2021 - Stabilimento di Rosignano Volume 2 - Terminale di ricezione e deposito etilene
CLIENTE	INEOS Manufacturing Italia S.p.A.
	CONTRATTO N°. --- TIMBRO
	COMMITTENTE ---
	SOSTITUISCE --- FORMATO A1
	Tutti i diritti, traduzione inclusa, sono riservati. Nessuna parte di questo documento può essere divulgata a terzi, per scopi diversi da quelli originali, senza il permesso scritto della D'Appolonia.
PREPARATO DA	FIRMA CSE DATA IDENTIFICATIVO N°: P0023729-1-H2 FOGlio 1 of 1
CONTROLLATO DA	Codice CLIENTE Doc.: --- SCAL 1:2000
APPROVATO DA	Nome FILE Figura C.4.3-T8-4"-JF-2F_5D_CARTINA.dwg REVISIONE 0